

Technische vragen m.b.t. Ontvangen bericht Zienswijze Spaar het Gein m.b.t. plannen hoogspanningsstation

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie
BBB	1	Is er nog communicatie over dit onderwerp geweest tussen de Provincie Utrecht en Stedin en/of Provincie HH en/of gemeente Amsterdam? Zo ja; graag een inhoudelijke update.	Stedin is niet betrokken bij dit project (buiten het verzorgingsgebied). Betrokken partijen (zoals TenneT) zijn op de hoogte van de bezwaren uit de ingebrachte omgevingsreacties (formele zienswijze kunnen niet in deze fase). In een ambtelijk overleg is dit ook kort ter sprake gekomen. Momenteel wordt er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) opgesteld voor dit project. Als deze in ontwerp ter inzage wordt gelegd kunnen zienswijzen worden ingediend. Evenzo zal de commissie m.e.r. hierover advies uitbrengen.
	2	Is het HIA onderzoek voor deze omgeving inmiddels afgerond? Zo ja, wij ontvangen dan graag kopie?	De HIA is nog niet gereed. Zodra deze definitief is kan deze gedeeld worden met uw Staten. De verwachting is medio oktober/november, als bijlage van de publicatie van de cNRD.
	3	Komt er een gesprek, of is er een gesprek geweest met Vereniging Spaar het Gein?	Nee, er is geen gesprek geweest met PU. Initiatiefnemer en het bevoegd gezag zijn ook op de hoogte van de bezwaren, op maandag 8 september vindt er daarom een gesprek plaats tussen TenneT en ShG. Wij zullen aan TenneT vragen om ons hier nader over te informeren.
	4	Heeft Provincie Utrecht naar aanleiding van de brief, en de daarin benoemde verantwoordelijkheden ten aanzien van bescherming het Gein nog haar eigen zienswijze tav dit dossier aangepast of aangescherpt?	Nee, PU is betrokken op ambtelijk niveau en bestuurlijk niveau (in het bestuurlijk overleg). Daarin zijn en worden dergelijke zorgen over enerzijds het behoud van het Gein als anderzijds het waarborgen van de elektriciteitsvoorziening kenbaar gemaakt.
	5	Heeft de vertraging in Utrecht Noord ook impact op de snelheid in dit proces?	Nee, deze staan op zichzelf maar worden in de toekomst wel verbonden d.m.v. de inlassing op de kabels naar Breukelen Kortrijk (via bestaande hoofdspanningslijnen). Vertraging in Utrecht Noord vertraagt het project van AMS ZO niet.
	6	Als je kijkt naar de bestaande infrastructuur, oftewel de rode lijn (380KV) en de ondergrondse blauwe lijn (150kv) dan lijkt dit beoogde HSS station enkel te dienen als "stekker" voor de Amsterdamse ringleiding. Dit wordt ons ook verteld door de specialisten op dit vlak. Kunt u dit vanuit de provincie ook bevestigen of anders uit laten zoeken?	Op basis van congestieonderzoek voor de provincie Noord-Holland is gebleken dat versterking van het 380kV- en 150kV-net aan de zuidoost kant van Amsterdam noodzakelijk is. Het bestaande 380/150kV-station Diemen heeft geen fysieke ruimte en onvoldoende transportcapaciteit om uit te breiden. Daarom is de realisatie van dit nieuwe station A'dam ZO nodig. Omdat dit een project van nationaal belang is, draagt het niet alleen bij aan het oplossen van knelpunten in de regio Amsterdam, maar versterkt het ook het landelijke elektriciteitsnet. Hierdoor wordt de leveringszekerheid in heel Nederland verbeterd.