

Van: [REDACTED]
Aan: [Statengriffie](#)
Cc: [info_PU](#)
Onderwerp: Betreft: windenergie gemeente Stichtse Vecht
Datum: dinsdag 19 augustus 2025 01:33:23
Bijlagen: [Financiële analyse Stichtse Vecht v1.1.pdf](#)

Mijne heren,

Provincie Utrecht heeft de financiële haalbaarheid van windenergie in de gemeente Stichtse Vecht laten doorrekenen door de firma Bosch & van Rijn. Als aanwonende en tevens Technisch Bedrijfskundige heb ik met grote belangstelling de doorrekening bekeken en een aantal grote omissies gevonden waardoor er een foutieve conclusie ten aanzien van de haalbaarheid is getrokken.

Eerste omissie betreft de afstand tussen het zoekgebied en Stedin aansluiting Breukelen: in het rekenmodel wordt uitgegaan van een kabellengte van 5,5 kilometer waar het zoekgebied tussen de 7 en 11 kilometer ligt, uitgaande van 9 kilometer zit er dus een delta van ongeveer 4 miljoen euro.

Tweede omissie betreft de opbrengst: landelijke tendens is dat het aantal uren met een negatieve stroomprijs elk jaar verder oploopt en bij negatieve stroomprijs is de noodzakelijke SDE++ subsidie niet toepassing en zullen windturbines steeds vaker stilgezet moeten worden om te voorkomen dat de exploitant geld moet betalen voor de opgewekte energie. Met de vele windenergie plannen die er binnen de Provincie Utrecht nu lopen, zullen de momenten van negatieve stroomprijs voor windenergie explosief stijgen want alle nieuw te plaatsen windturbines in de provincie hebben straks op hetzelfde moment profijt van de wind en zitten elkaar straks dus feitelijk in de weg qua opbrengst.

Derde omissie betreft netcongestie voor invoeding: capaciteit van Station Breukelen is tot minimaal 2033 onvoldoende om volledige invoeding op piekmomenten te kunnen bolwerken waardoor juist op piekmomenten de verwachte opbrengst zal moeten worden afgevlakt, in het rekenmodel is hier geen rekening mee gehouden.

Conclusie: de huidige doorrekening is onjuist en daarmee is de huidige conclusie ten aanzien van haalbaarheid ook onjuist. Graag zou ik willen aandrigen dat de doorrekening wordt aangepast met bovenstaande drie punten.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]