



DATUM 2-1-2019
AAN Commissie MME
VAN Gs - gedeputeerde Pennarts-Pouw
DOORKIESNUMMER
ONDERWERP Rondvraag MME: stank RWZI Utrecht

Inleiding

De Statenfractie van de ChristenUnie heeft een rondvraag ingediend voor de commissie MME van 21 januari 2019. (Zie in kader).

In dit memo wordt ingegaan op de gestelde vragen.

RONDVRAAG MME: STANK RWZI UTRECHT

We krijgen signalen uit de stad Utrecht, dat de geuroverlast rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Vecht is toegenomen. Sinds een jaar is daar een nieuwe installatie in gebruik en sindsdien is de geuroverlast toegenomen. Afhankelijk van de windrichting komen de klachten uit de wijken Zuilen, Ondiep of Overvecht. Is de stankoverlast rond de Utrechtse rwzi inderdaad toegenomen?

Zo ja, hoe wordt deze geurhinder aangepakt?

Kunnen wij een klachtenoverzicht toegestuurd krijgen, met een memo dat we kunnen bespreken tijdens de eerstvolgende MME-vergadering?

Nelly de Haan en Kees de Heer, Statenfractie ChristenUnie Utrecht

Is de stankoverlast rond de Utrechtse rwzi inderdaad toegenomen?

Het is correct dat het aantal klachten is toegenomen in het afgelopen jaar, omdat men met de bouw van een nieuwe installatie bezig is. Enkele oude onderdelen zijn komen te vervallen om ruimte te maken voor de nieuwbouw en daarmee is dit jaar meer overlast veroorzaakt. De nieuwe installatie is pas sinds kort gedeeltelijk in gebruik genomen en moet nog worden ingeregeld. Hierbij is ook de groei van de noodzakelijke bacteriën essentieel voor het nieuwe proces. Hiervoor verwacht men 3 tot 6 maanden nodig te hebben voordat de nieuwe installatie de werking van de oude geheel heeft overgenomen. Als de oude installatie buiten gebruik is gesteld is de verwachting dat de overlast minder is dan tijdens de oude situatie (inmiddels ruim 30 jaar oud).

Op dit moment zijn feitelijk twee installaties in gebruik, waardoor de overlast tijdelijk eerder meer dan minder zal zijn. De gehele installatie is zo omvangrijk en noodzakelijk dat er geen alternatieven voorhanden zijn om deze tijdelijk of eerder buiten gebruik te stellen.

Zo ja, hoe wordt deze geurhinder aangepakt?

HDSR heeft de problemen m.b.t. geuroverlast erkend en heeft daardoor gedurende het gehele jaar aanvullende aanpassingen doorgevoerd zoals de aanleg van:

- extra afzuiging op geur producerende onderdelen
- extra filters voor de afgezogen lucht
- afdekken van die onderdelen
- tijdelijk constructie om in pandig zuiveringsslib over te slaan in vrachtauto's met afzuiging
- luchtbehandelingstechnieken zoals infrarood
- gebruik geur maskeer producten

- iedere 3 weken wordt een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van luchtproblemen 'Blauw' ingehuurd om de situatie in de praktijk op te nemen en te zoeken naar de bronnen binnen de inrichting zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden

Kunnen wij een klachtenoverzicht toegestuurd krijgen, met een memo dat we kunnen bespreken tijdens de eerstvolgende MME-vergadering?

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal gemelde klachten van de afgelopen jaren. De eigenaar van de zuivering (HDSR) heeft zelf ook een meldadres/mailadres voor klachten gedurende de verbouwing dus ons overzicht is niet compleet.

HDSR heeft een informatieavond gegeven voor de omwonenden en hun site geeft alle mogelijke informatie over de veranderingen / technische details incl. termijnen. Ook kunnen mensen zich per mail laten informeren via nieuwsberichten.

<http://www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/utrecht/vernieuwing-utrecht/abonneren/>

Ook worden klachten bij de gemeente gemeld. Verwacht mag worden dat die allemaal ook aan de RUD Utrecht zijn doorgegeven.

Tabel 1: Overzicht klachten RWZI Utrecht

Jaar	Aantal klachten	Type klachten
2016 (vanaf 1 juli)	7	Stankoverlast
2017	8	Stankoverlast/lucht
2018	41	Stankoverlast