

Behandelingsvoorstel voor de commissie Water en Milieu

Onderwerp: Afzien van handhavend optreden in relatie tot Koude Warmte Opslag

Cie-datum : 15 september 2003

Cie-nummer: 2003WEM54

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:	inspraak:nee
eerdere behandeling in cie: nee	op:
in PS: nee	op:

Behandelend ambtenaar: J. Bos
Portefeuillehouder: J. Binnekamp

toestel: 3182

Inleiding

In het vigerende beleid zijn KWO systemen niet vergunbaar in grondwaterlagen waar (potentieel) ook drinkwater uit kan worden bereid ("tweede watervoerend pakket"). Beleid is opgesteld om dit onder voorwaarden wel mogelijk te maken. Omdat het opstellen en de formele vaststelling van dit KWO beleid langer duurt dan was verwacht en om potentiële belangstellenden en het daarmee gepaard gaande milieuvoordeel niet af te stoten heeft GS besloten om vooralsnog *niet handhavend op te treden* tegen bedrijven die zonder vergunning KWO systemen in werking hebben in het tweede watervoerend pakket.

Vervolg inleiding op pagina 2 nee

Wordt geagendeerd:

X ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Bijlagen Memorandum "Afzien van handhavend optreden in relatie tot Koude Warmte Opslag"

Memorandum

Datum 26 augustus 2003
Aan Commissie Water en Milieu, vergadering 15 september 2003
Van GS
Onderwerp Afzien van handhavend optreden in relatie tot Koude Warmte Opslag

Inleiding

Met koude/warmteopslag (KWO) in de bodem worden systemen bedoeld waarmee door het oppompen en volledig weer infiltreren van grondwater energie vrijkomt voor het verwarmen en/of koelen van gebouwen. KWO systemen vereisen een vergunning in het kader van de Grondwaterwet. Uit bedrijfseconomisch oogpunt zijn deze systemen aantrekkelijk voor bedrijven om toe te passen. Hierdoor wordt eveneens een belangrijke bijdrage geleverd aan de provinciale doelstellingen van CO₂ emissie reductie.

In het vigerende beleid zijn KWO systemen echter niet vergunbaar in grondwaterlagen waar (potentieel) ook drinkwater uit kan worden bereid ("tweede watervoerend pakket"). Beleid is opgesteld om dit onder voorwaarden wel mogelijk te maken. Omdat het opstellen en de formele vaststelling van het KWO beleid langer duurt dan was verwacht en om potentiële belangstellenden en het daarmee gepaard gaande milieuvoordeel niet af te stoten heeft GS besloten om vooralsnog *niet handhavend op te treden* tegen bedrijven die zonder vergunning KWO systemen in werking hebben in het tweede watervoerend pakket.

Stand van zaken toepassing KWO systemen

Sinds 1999 zijn er, mede door stimulans van de gemeente Amersfoort, 7 aanvragen binnengekomen voor het toepassen van KWO in het tweede watervoerend pakket. Daarvan zijn er 2 in gebruik. Daarnaast zijn er drie systemen opgespoord die waarschijnlijk zonder aanvraag in gebruik zijn genomen. Momenteel is er dus sprake van maximaal 5 KWO systemen die operationeel zijn zonder vergunning in het tweede watervoerend pakket.

Geschiedenis Bestuurlijke Besluitvorming

In juni 2002 heeft Gedeputeerde Staten gesproken over het beleid om KWO in het *tweede* watervoerende pakket toe te staan in het gebied ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug. GS stelde het beleid vast onder voorbehoud van instemming door de statencommissie WEM. De externe adviescommissie PCMW adviseerde op 18 juni 2002 positief over het voorgestelde beleid, maar deed enkele aanvullende verzoeken.

Naar aanleiding van dit verzoek zijn er aanvullende onderzoeken uitgevoerd in het afgelopen jaar. De commissie WEM is in die periode mondeling en schriftelijk op de hoogte gehouden van de voortgang. De PCMW besprak de uitgevoerde onderzoeken en voorliggende voorstellen op 28 mei 2003 en heeft een positief advies uitgebracht. De cie WEM is op 24 juni 2003 gevraagd om in te stemmen met het beleid van juni 2002. Omdat de cie WEM de stukken onduidelijk vond die voorlagen, heeft gedeputeerde Binnekamp besloten het stuk in te trekken en aan te passen. Het stuk is opnieuw geagendeerd voor de cie WEM vergadering van 15 september 2003.