

Vragen en opwaardering m.b.t. SB PIP Uitbreiding transformatorstation BreukelenKortrijk

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie
<b>SGP</b>	1	Op welke wijze zijn de omwonenden meegenomen in het traject? En op welke manier is hun input verwerkt in dit plan?	Er zijn een 8 inloopavonden geweest. Tijdens de 1 <sup>e</sup> inloopavond werd er informatie gegeven over de uitbreiding van het transformatorstation, het locatieonderzoek waarbij aangegeven is dat omwonenden ook een alternatieve locatie konden aandragen en is er gesproken over het proces voor het opstellen van het inpassingsplan. De 2 <sup>e</sup> avond werd een terugkoppeling gegeven over het locatieonderzoek en de door omwonenden aangedragen alternatieve locaties. Vervolgens zijn er 3 werksessies geweest waarbij omwonenden hun inbreng konden geven over de landschappelijke inpassing van het station. Deze input is gebruikt voor het opstellen van het Landschapsplan voor de uitbreiding en voor het huidige station. Daarover is tijdens de 6 <sup>e</sup> avond een terugkoppeling gegeven. Ook is toen de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van het ontwerpinpassingsplan besproken. In de inloopavond daarna is het beheer en onderhoud van Landschapsplan besproken en hebben omwonenden hun inbreng daarover geleverd. Tijdens de 8 <sup>e</sup> avond werd informatie gegeven over het ontwerpinpassingsplan en konden omwonenden over specifieke onderwerpen, bv. geluid, natuur, vragen stellen aan specialisten.
	2	Het waterschap wijst op de risico's dat dit plan met zich mee kan brengen, bijv. het opbarsten van de grond. Op welke wijze wordt het waterschap in het vervolg meegenomen in het PIP en de realisatie van de uitbreiding?	In verband met het risico op opbarsten zijn er in de watertoets maatregelen beschreven die genomen moeten worden om het risico daarop zoveel als mogelijk te beperken. Met deze maatregelen heeft het waterschap ingestemd. Om te waarborgen dat er afstemming met het waterschap plaatsvindt is er in de regels van het PIP een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat er afstemming met het waterschap moet plaatsvindt voordat de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het station wordt aangevraagd.
	3	De uitbreiding van het tennetstation is ca. 5,5 ha. Is deze grond al in eigendom? Zo, nee wat de status van de grondaankoop om de uitbreiding te realiseren?	De gronden die nodig zijn voor de uitbreiding van het transformatorstation zijn nog niet in het bezit van TenneT. De gronden zijn getaxeerd. Het proces voor de grondaankoop wordt door TenneT gedaan en door de provincie gevolgd.
	4	Tijdens de inloopavond op 6 december gaven bewoners aan dat zij zich zorgen maakten over de straling van de kabels, aangezien deze kabels verzawaard worden.	Op 21 april 2023 is het herijkte (aangepaste) voorzorgbeleid voor magneetvelden in de elektriciteitsinfrastructuur in werking getreden. De bronmaatregelen gelden voor nieuwbouw van stations en aansluitingen,

		<p>Wat is de reactie van de provincie op deze zorgen?</p>	<p>niet voor uitbreidingen. Daarin staat dat de netbeheerder bij alle onderdelen van het elektriciteitsnet maatregelen moet treffen om de omvang van het magneetveld zo veel mogelijk te beperken. Deze maatregelen staan in <a href="#">bijlage 2 bij het beleidsadvies</a> beschreven. TenneT voldoet aan dit beleid van het ministerie van EZK en zal aan alle overige wet- en regelgeving moeten voldoen.</p>
--	--	---	---