

Technische vragen m.b.t. SB Praktijkonderzoek WKO tweede watervoerende pakket
Beursgebied: resultaten proefboring

Fractie	#	Vraag/input	Antwoord/reactie
BBB	1	Is er risico op het verslechteren van de (bacteriële) waterkwaliteit doordat met name in de zomer periode de temperatuur wat op zou kunnen lopen van het opgepompte water	Op grond van landelijke regels, opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving, mag de temperatuur van het in de bodem teruggebrachte water standaard niet meer dan 25 °C zijn. Bij deze temperatuur zijn geen negatieve effecten op de grondwaterkwaliteit te verwachten.