



Aan:
Mevrouw H. Chidi

In afschrift aan:
Provinciale Staten van Utrecht

DATUM 20-11-2018
NUMMER 81DFACC6
UW BRIEF VAN 6-11-2018
UW NUMMER 81DF9384
BIJLAGE -

DOMEIN BDO
REFERENTIE Mw. M. Evers
DOORKIESNUMMER 030-2582805
E-MAILADRES Marjan.evers@provincie-utrecht.nl
ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
ex artikel 47 RvO aan het college van GS, gesteld door
mevrouw H. Chidi van de D66 fractie over de toepassing
van gevaarlijk RVS in zwembaden

Geachte mevrouw Chidi,

Toelichting (van de vragensteller):

Roestvrij staal werd tot een paar jaar geleden gebruikt in zwembaden. Door chloordampen kan de constructie worden aangetast en ontstaat corrosie. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ondanks strengere wetgeving zijn er nog altijd zeker 64 overdekte zwembaden in Nederland waar roestvrij staal (rvs) aanwezig is in delen waar dat niet is toegestaan.

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel op RTL Nieuws/online, d.d. 20 september 2018: RTL Nieuws: Nog steeds tientallen zwembaden met gevaarlijk roestvrij staal
<https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4397721/nog-steeds-tientallen-zwembaden-met-gevaarlijk-roestvrij-staal>

Antwoord:

Ja, dit artikel is ons bekend.

Vraag 2

Bent u bekend met het feit dat enkele gemeenten in de Provincie Utrecht niet hebben gereageerd op het onderzoek van RTL-nieuws, en het derhalve niet bekend is hoe het in die gemeenten staat met het gebruik van rvs-staal in de zwembaden?

Antwoord:

Wij hebben in de publicatie van RTL-nieuws gelezen dat enkele gemeenten in de provincie Utrecht niet hebben gereageerd op het verzoek van RTL-nieuws. Dat deze gemeenten niet hebben gereageerd naar RTL-nieuws, betekent overigens niet dat van die gemeenten bij ons niets bekend is over het gebruik van gevaarlijk RVS in zwembaden. Wij verwijzen naar de beantwoording van de vragen 3 en 5.



Vraag 3

Hebt u of gaat u de betreffende gemeenten vanuit het interbestuurlijk toezicht op hun verantwoordelijkheid, de onderzoekplicht, in casu wijzen? Hoe gaat u dat doen?

Antwoord

Aanvullend op onze reguliere Interbestuurlijk toezichttaak, toetsen wij of de gemeenten de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd op de naleving van het RVS verbod. De gemeenten waarvan niet duidelijk is of zij de overdekte zwembaden hebben gecontroleerd en/ of handhavend zijn opgetreden, hebben wij in september 2018 een brief gestuurd met het verzoek om nadere informatie. Aan de hand van de ontvangen reacties beoordelen wij of eventuele vervolgacties nodig zijn.

Vraag 4

Bent u het met ons eens dat het gebruik van rvs-staal in zwembaden, dat door reactie met het aanwezige chloor kan corroderen, levensgevaarlijk is en zo spoedig mogelijk moet worden verboden?

Antwoord

Door de wijziging van de Regeling Bouwbesluit met ingang van 1 juli 2016 is de toepassing van gevaarlijk RVS in overdekte zwembaden sindsdien verboden.

Vraag 5

Hebt/kunt u een actuele stand van zaken maken, vanuit uw Interbestuurlijk Toezicht op gemeenten, en deze aan ons toezenden zodat we weten wat de situatie in onze provincie is?

Antwoord

Momenteel ontvangen wij van de diverse gemeenten nadere informatie, die wij nog moeten beoordelen. Wij verwachten ons onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 af te ronden. De resultaten van dit onderzoek worden, zodra deze beschikbaar zijn, aan PS kenbaar gemaakt.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,